

FOGLIO DI LAVORO - CONTROLLI TIPO A E B MIX C50 S4 XC4 XF1 ANNO 2020-2021

Provino n°	Data prelievo	Data schiacc.	risultati (N/mm2)		risultato prelievo (N/mm2)	Rm3	Ri ≥ Rck -3,5	Rm ≥ Rck +3,5	Rm15	SQm 15	Rm15 > Rck +1,48 SQm15	Rck reale		
			prov. 1	prov. 2										
1	1-lug-20	29-lug-20	68,50	69,20	68,85		positivo							
2	3-lug-20	31-lug-20	69,80	69,70	69,75		positivo							
3	6-lug-20	03-ago-20	68,30	70,50	69,40	69,33	positivo	positivo						
4	9-lug-20	06-ago-20	68,40	68,10	68,25	69,13	positivo	positivo						
5	16-lug-20	13-ago-20	69,00	69,30	69,15	68,93	positivo	positivo						
6	22-lug-20	24-ago-20	69,20	69,60	69,40	68,93	positivo	positivo						
7	24-lug-20	24-ago-20	69,10	69,80	69,45	69,33	positivo	positivo						
8	27-lug-20	24-ago-20	70,40	70,80	70,60	69,82	positivo	positivo						
10	28-lug-20	25-ago-20	70,20	69,20	69,70	69,92	positivo	positivo						
11	29-lug-20	26-ago-20	68,90	70,90	69,90	70,07	positivo	positivo						
12	30-lug-20	27-ago-20	69,50	69,70	69,60	69,73	positivo	positivo						
14	31-lug-20	28-ago-20	69,70	69,20	69,45	69,65	positivo	positivo						
15	3-ago-20	31-ago-20	69,20	69,70	69,45	69,50	positivo	positivo	69,49	0,5588	positivo	71,75	68,70	68,70
16	4-ago-20	01-set-20	70,70	69,40	70,05	69,65	positivo	positivo	69,55	0,3945	positivo	72,65	68,99	68,99
17	5-ago-20	02-set-20	69,40	68,10	68,75	69,42	positivo	positivo	69,59	0,4605	positivo	72,25	68,95	68,95
18	6-ago-20	03-set-20	69,90	70,80	70,35	69,72	positivo	positivo	69,70	0,4986	positivo	72,25	69,00	69,00
19	7-ago-20	04-set-20	69,90	69,20	69,55	69,55	positivo	positivo	69,71	0,4939	positivo	72,25	69,02	69,02
20	8-ago-20	05-set-20	70,40	69,80	70,10	70,00	positivo	positivo	69,75	0,4247	positivo	72,25	69,15	69,15
21	10-ago-20	07-set-20	69,40	70,30	69,85	69,83	positivo	positivo	69,70	0,4275	positivo	72,25	69,11	69,11
22	11-ago-20	08-set-20	69,60	68,30	68,95	69,63	positivo	positivo	69,64	0,4763	positivo	72,25	68,97	68,97
23	12-ago-20	09-set-20	69,00	69,70	69,35	69,38	positivo	positivo	69,59	0,4827	positivo	72,25	68,91	68,91
24	13-ago-20	10-set-20	68,00	70,10	69,05	69,12	positivo	positivo	69,54	0,5082	positivo	72,25	68,82	68,82
25	14-ago-20	11-set-20	69,40	69,90	69,65	69,35	positivo	positivo	69,55	0,5080	positivo	72,25	68,84	68,84
27	17-ago-20	14-set-20	70,40	69,80	70,10	69,60	positivo	positivo	69,60	0,5129	positivo	72,25	68,88	68,88
28	18-ago-20	15-set-20	69,60	70,40	70,00	69,92	positivo	positivo	69,65	0,4458	positivo	72,45	69,02	69,02
29	19-ago-20	16-set-20	68,40	70,10	69,25	69,78	positivo	positivo	69,58	0,4044	positivo	72,45	69,01	69,01
30	20-ago-20	17-set-20	70,70	68,20	69,45	69,57	positivo	positivo	69,64	0,4064	positivo	72,45	69,07	69,07
31	21-ago-20	18-set-20	68,00	69,10	68,55	69,08	positivo	positivo	69,49	0,4675	positivo	72,05	68,83	68,83
32	22-ago-20	19-set-20	70,10	70,10	70,10	69,37	positivo	positivo	69,53	0,4957	positivo	72,05	68,84	68,84
33	24-ago-20	21-set-20	69,60	68,80	69,20	69,28	positivo	positivo	69,46	0,4760	positivo	72,05	68,79	68,79
34	25-ago-20	22-set-20	68,30	68,20	68,25	69,18	positivo	positivo	69,37	0,6016	positivo	71,75	68,52	68,52
35	26-ago-20	23-set-20	70,20	69,90	70,05	69,17	positivo	positivo	69,38	0,6244	positivo	71,75	68,51	68,51
36	27-ago-20	24-set-20	68,30	68,60	68,45	68,92	positivo	positivo	69,34	0,6884	positivo	71,75	68,38	68,38
37	31-ago-20	28-set-20	70,60	68,90	69,75	69,42	positivo	positivo	69,37	0,6571	positivo	71,75	68,45	68,45
38	1-set-20	29-set-20	69,50	69,00	69,25	69,15	positivo	positivo	69,39	0,6149	positivo	71,75	68,53	68,53
39	2-set-20	30-set-20	68,10	68,00	68,05	69,02	positivo	positivo	69,27	0,7092	positivo	71,55	68,27	68,27
40	3-set-20	01-ott-20	69,60	70,40	70,00	69,10	positivo	positivo	69,26	0,7533	positivo	71,55	68,20	68,20
41	4-set-20	02-ott-20	70,80	69,30	70,05	69,37	positivo	positivo	69,26	0,7652	positivo	71,55	68,19	68,19
42	7-set-20	05-ott-20	69,80	68,80	69,30	69,78	positivo	positivo	69,27	0,7194	positivo	71,55	68,26	68,26
43	8-set-20	06-ott-20	71,00	69,20	70,10	69,82	positivo	positivo	69,32	0,7643	positivo	71,55	68,25	68,25
44	9-set-20	07-ott-20	70,40	68,80	69,60	69,67	positivo	positivo	69,40	0,6767	positivo	71,55	68,45	68,45
45	10-set-20	08-ott-20	69,20	69,70	69,45	69,72	positivo	positivo	69,35	0,6477	positivo	71,55	68,44	68,44
46	11-set-20	09-ott-20	70,10	68,70	69,40	69,48	positivo	positivo	69,36	0,5659	positivo	71,55	68,57	68,57
47	14-set-20	12-ott-20	68,90	70,90	69,90	69,58	positivo	positivo	69,49	0,5744	positivo	71,55	68,68	68,68
48	15-set-20	13-ott-20	70,20	69,10	69,65	69,65	positivo	positivo	69,46	0,5688	positivo	71,55	68,66	68,66
49	16-set-20	14-ott-20	69,00	69,80	69,40	69,65	positivo	positivo	69,53	0,2873	positivo	72,80	69,13	69,13
50	17-set-20	15-ott-20	70,40	68,10	69,25	69,43	positivo	positivo	69,49	0,2931	positivo	72,75	69,08	69,08
51	18-set-20	16-ott-20	69,50	70,60	70,05	69,57	positivo	positivo	69,55	0,2931	positivo	72,75	69,14	69,14
52	21-set-20	19-ott-20	68,50	70,70	69,60	69,63	positivo	positivo	69,67	0,2746	positivo	72,75	69,29	69,29
53	22-set-20	20-ott-20	70,70	71,00	70,85	70,17	positivo	positivo	69,74	0,4416	positivo	72,75	69,12	69,12
54	23-set-20	21-ott-20	68,60	68,20	68,40	69,62	positivo	positivo	69,61	0,5935	positivo	71,90	68,78	68,78
55	24-set-20	22-ott-20	69,70	70,60	70,15	69,80	positivo	positivo	69,68	0,6132	positivo	71,90	68,82	68,82
56	25-set-20	23-ott-20	68,70	69,30	69,00	69,18	positivo	positivo	69,59	0,6416	positivo	71,90	68,69	68,69
57	28-set-20	26-ott-20	70,30	69,30	69,80	69,65	positivo	positivo	69,61	0,6380	positivo	71,90	68,71	68,71
58	29-set-20	27-ott-20	69,30	69,10	69,20	69,33	positivo	positivo	69,59	0,6497	positivo	71,90	68,68	68,68
59	30-set-20	28-ott-20	70,90	69,20	70,05	69,68	positivo	positivo	69,64	0,6618	positivo	71,90	68,71	68,71
60	1-ott-20	29-ott-20	70,50	69,60	70,05	69,77	positivo	positivo	69,65	0,6588	positivo	71,90	68,73	68,73
61	2-ott-20	30-ott-20	68,10	69,90	69,00	69,70	positivo	positivo	69,60	0,6804	positivo	71,90	68,65	68,65
62	5-ott-20	02-nov-20	70,10	68,60	69,35	69,47	positivo	positivo	69,60	0,6849	positivo	71,90	68,64	68,64
63	6-ott-20	03-nov-20	68,20	69,40	68,80	69,05	positivo	positivo	69,56	0,5732	positivo	71,90	68,76	68,76
64	7-ott-20	04-nov-20	70,50	69,70	70,10	69,42	positivo	positivo	69,57	0,5055	positivo	72,30	68,86	68,86
65	8-ott-20	05-nov-20	68,70	71,00	69,85	69,58	positivo	positivo	69,58	0,4771	positivo	72,30	68,92	68,92
66	9-ott-20	06-nov-20	69,70	69,70	69,70	69,88	positivo	positivo	69,50	0,4460	positivo	72,30	68,87	68,87
67	12-ott-20	09-nov-20	70,20	70,60	70,40	69,98	positivo	positivo	69,65	0,5065	positivo	72,30	68,94	68,94
68	13-ott-20	10-nov-20	68,70	69,70	69,20	69,77	positivo	positivo	69,58	0,5065	positivo	72,30	68,87	68,87
69	14-ott-20	11-nov-20	69,10	69,80	69,45	69,68	positivo	positivo	69,61	0,4908	positivo	72,30	68,92	68,92
70	15-ott-20	12-nov-20	68,10	69,90	69,00	69,22	positivo	positivo	69,55	0,4935	positivo	72,30	68,86	68,86

FOGLIO DI LAVORO - CONTROLLI TIPO A E B MIX C50 S4 XC4 XF1 ANNO 2020-2021

Provino n°	Data prelievo	Data schiacc.	risultati (N/mm2)		risultato prelievo (N/mm2)	Rm3	Ri ≥ Rck -3,5	Rm ≥ Rck +3,5	Rm15	SQm 15	Rm15 > Rck +1,48 SQm15	Rck reale		
			prov. 1	prov. 2										
71	16-ott-20	13-nov-20	70,30	70,90	70,60	69,68	positivo	positivo	69,66	0,5646	positivo	72,30	68,87	68,87
72	19-ott-20	16-nov-20	70,10	69,40	69,75	69,78	positivo	positivo	69,63	0,5563	positivo	72,30	68,86	68,86
73	20-ott-20	17-nov-20	68,40	69,20	68,80	69,72	positivo	positivo	69,54	0,5563	positivo	72,30	68,76	68,76
74	21-ott-20	18-nov-20	68,20	68,50	68,35	68,97	positivo	positivo	69,49	0,6632	positivo	71,85	68,56	68,56
75	22-ott-20	19-nov-20	68,00	68,30	68,15	68,43	positivo	positivo	69,40	0,7645	positivo	71,65	68,33	68,33
76	23-ott-20	20-nov-20	69,00	69,60	69,30	68,60	positivo	positivo	69,43	0,7550	positivo	71,65	68,38	68,38
77	26-ott-20	23-nov-20	68,20	69,90	69,05	68,83	positivo	positivo	69,35	0,6611	positivo	71,65	68,43	68,43
78	27-ott-20	24-nov-20	68,00	69,00	68,50	68,95	positivo	positivo	69,25	0,6901	positivo	71,65	68,28	68,28
79	28-ott-20	25-nov-20	69,20	70,80	70,00	69,18	positivo	positivo	69,27	0,7365	positivo	71,65	68,24	68,24
80	29-ott-20	26-nov-20	69,30	68,60	68,95	69,15	positivo	positivo	69,16	0,7377	positivo	71,65	68,13	68,13
81	30-ott-20	27-nov-20	69,30	69,00	69,15	69,37	positivo	positivo	69,16	0,5581	positivo	71,65	68,38	68,38
82	31-ott-20	28-nov-20	70,60	68,50	69,55	69,22	positivo	positivo	69,17	0,5339	positivo	71,65	68,42	68,42
83	2-nov-20	30-nov-20	68,10	68,80	68,45	69,05	positivo	positivo	69,12	0,5556	positivo	71,65	68,35	68,35
84	3-nov-20	01-dic-20	70,60	69,20	69,90	69,30	positivo	positivo	69,07	0,5835	positivo	71,65	68,25	68,25
85	4-nov-20	02-dic-20	69,80	69,20	69,50	69,28	positivo	positivo	69,05	0,4980	positivo	71,95	68,35	68,35
86	5-nov-20	03-dic-20	70,30	69,70	70,00	69,80	positivo	positivo	69,14	0,5488	positivo	71,95	68,37	68,37
87	6-nov-20	04-dic-20	71,00	69,90	70,45	69,98	positivo	positivo	69,30	0,6374	positivo	71,95	68,41	68,41
88	7-nov-20	05-dic-20	71,00	68,30	69,65	70,03	positivo	positivo	69,42	0,5549	positivo	71,95	68,64	68,64
89	9-nov-20	07-dic-20	70,70	69,30	70,00	70,03	positivo	positivo	69,47	0,5549	positivo	71,95	68,70	68,70
90	10-nov-20	08-dic-20	70,60	68,70	69,65	69,77	positivo	positivo	69,52	0,5163	positivo	71,95	68,80	68,80
91	11-nov-20	09-dic-20	70,30	70,20	70,25	69,97	positivo	positivo	69,65	0,5195	positivo	71,95	68,93	68,93
92	12-nov-20	10-dic-20	70,10	70,40	70,25	70,05	positivo	positivo	69,67	0,5361	positivo	71,95	68,92	68,92
93	13-nov-20	11-dic-20	68,10	71,00	69,55	70,02	positivo	positivo	69,72	0,3116	positivo	73,00	69,28	69,28
94	14-nov-20	12-dic-20	69,80	68,30	69,05	69,62	positivo	positivo	69,71	0,4068	positivo	72,55	69,14	69,14
95	16-nov-20	14-dic-20	70,10	70,80	70,45	69,68	positivo	positivo	69,78	0,4279	positivo	72,55	69,18	69,18
96	17-nov-20	15-dic-20	68,70	69,60	69,15	69,55	positivo	positivo	69,83	0,4860	positivo	72,55	69,15	69,15
97	18-nov-20	16-dic-20	69,20	70,50	69,85	69,82	positivo	positivo	69,83	0,4427	positivo	72,55	69,21	69,21
98	19-nov-20	17-dic-20	69,70	70,10	69,90	69,63	positivo	positivo	69,86	0,4415	positivo	72,55	69,24	69,24
99	20-nov-20	18-dic-20	70,50	68,90	69,70	69,82	positivo	positivo	69,84	0,4377	positivo	72,55	69,23	69,23
100	21-nov-20	19-dic-20	68,10	70,80	69,45	69,68	positivo	positivo	69,76	0,4477	positivo	72,55	69,13	69,13
101	23-nov-20	21-dic-20	68,00	70,20	69,10	69,42	positivo	positivo	69,72	0,4547	positivo	72,55	69,08	69,08
102	24-nov-20	22-dic-20	70,60	69,30	69,95	69,50	positivo	positivo	69,72	0,4225	positivo	72,55	69,12	69,12
103	25-nov-20	23-dic-20	70,10	70,40	70,25	69,77	positivo	positivo	69,76	0,4621	positivo	72,55	69,11	69,11
104	26-nov-20	24-dic-20	70,50	68,60	69,55	69,92	positivo	positivo	69,71	0,4154	positivo	72,60	69,13	69,13
105	27-nov-20	28-dic-20	68,00	70,50	69,25	69,68	positivo	positivo	69,63	0,3613	positivo	72,60	69,12	69,12
106	28-nov-20	28-dic-20	69,90	68,40	69,15	69,32	positivo	positivo	69,60	0,3613	positivo	72,60	69,09	69,09
107	30-nov-20	28-dic-20	71,00	68,10	69,55	69,32	positivo	positivo	69,64	0,3529	positivo	72,60	69,14	69,14
108	1-dic-20	29-dic-20	69,30	68,90	69,10	69,27	positivo	positivo	69,53	0,3629	positivo	72,60	69,03	69,03
109	2-dic-20	30-dic-20	70,50	68,70	69,60	69,42	positivo	positivo	69,57	0,3588	positivo	72,60	69,07	69,07
110	3-dic-20	31-dic-20	69,50	70,50	70,00	69,57	positivo	positivo	69,58	0,3886	positivo	72,60	69,04	69,04
111	4-dic-20	01-gen-21	70,80	69,50	70,15	69,92	positivo	positivo	69,60	0,3946	positivo	72,60	69,05	69,05
112	5-dic-20	02-gen-21	70,20	70,90	70,55	70,23	positivo	positivo	69,67	0,4728	positivo	72,60	69,00	69,00
113	7-dic-20	04-gen-21	68,20	68,80	68,50	69,73	positivo	positivo	69,59	0,5585	positivo	72,00	68,81	68,81
114	9-dic-20	07-gen-21	70,80	70,70	70,75	69,93	positivo	positivo	69,72	0,6663	positivo	72,00	68,79	68,79
115	10-dic-20	07-gen-21	70,70	70,50	70,60	69,95	positivo	positivo	69,77	0,7051	positivo	72,00	68,78	68,78
116	11-dic-20	08-gen-21	69,10	68,50	68,80	70,05	positivo	positivo	69,66	0,7439	positivo	72,00	68,62	68,62
117	12-dic-20	09-gen-21	70,40	70,30	70,35	69,92	positivo	positivo	69,72	0,7599	positivo	72,00	68,66	68,66
118	14-dic-20	11-gen-21	69,40	70,50	69,95	69,70	positivo	positivo	69,77	0,7188	positivo	72,00	68,77	68,77
119	15-dic-20	12-gen-21	68,70	69,70	69,20	69,83	positivo	positivo	69,78	0,7463	positivo	72,00	68,73	68,73
120	16-dic-20	13-gen-21	70,90	70,90	70,90	70,02	positivo	positivo	69,88	0,8066	positivo	72,00	68,75	68,75
121	17-dic-20	14-gen-21	68,70	68,70	68,70	69,60	positivo	positivo	69,85	0,8883	positivo	72,00	68,61	68,61
122	18-dic-20	15-gen-21	70,30	69,90	70,10	69,90	positivo	positivo	69,89	0,8617	positivo	72,00	68,68	68,68
123	19-dic-20	16-gen-21	69,70	68,70	69,20	69,33	positivo	positivo	69,83	0,7789	positivo	72,20	68,74	68,74
124	21-dic-20	18-gen-21	68,60	70,30	69,45	69,58	positivo	positivo	69,77	0,7253	positivo	72,20	68,76	68,76
125	22-dic-20	19-gen-21	69,70	70,10	69,90	69,52	positivo	positivo	69,72	0,6691	positivo	72,20	68,79	68,79
126	23-dic-20	20-gen-21	69,50	70,00	69,75	69,70	positivo	positivo	69,82	0,6054	positivo	72,20	68,97	68,97
127	24-dic-20	21-gen-21	68,00	68,00	68,00	69,22	positivo	positivo	69,61	0,7626	positivo	71,50	68,54	68,54
128	28-dic-20	25-gen-21	70,50	70,20	70,35	69,37	positivo	positivo	69,59	0,7942	positivo	71,50	68,48	68,48
129	29-dic-20	26-gen-21	69,00	68,30	68,65	69,00	positivo	positivo	69,58	0,8349	positivo	71,50	68,41	68,41
130	30-dic-20	27-gen-21	68,10	68,10	68,10	69,03	positivo	positivo	69,40	0,7865	positivo	71,50	68,30	68,30
131	31-dic-20	28-gen-21	68,00	70,50	69,25	68,67	positivo	positivo	69,35	0,7672	positivo	71,50	68,28	68,28
132	2-gen-21	30-gen-21	69,30	68,50	68,90	68,75	positivo	positivo	69,33	0,7213	positivo	71,50	68,32	68,32
133	4-gen-21	01-feb-21	70,00	70,20	70,10	69,42	positivo	positivo	69,27	0,7754	positivo	71,50	68,18	68,18
134	5-gen-21	02-feb-21	68,50	68,80	68,65	69,22	positivo	positivo	69,26	0,7912	positivo	71,50	68,15	68,15
135	7-gen-21	04-feb-21	70,20	69,40	69,80	69,52	positivo	positivo	69,24	0,7824	positivo	71,50	68,14	68,14
136	8-gen-21	05-feb-21	68,90	69,20	69,05	69,17	positivo	positivo	69,23	0,7570	positivo	71,50	68,17	68,17
137	9-gen-21	06-feb-21	68,00	69,90	68,95	69,27	positivo	positivo	69,19	0,6694	positivo	71,60	68,25	68,25

FOGLIO DI LAVORO - CONTROLLI TIPO A E B MIX C50 S4 XC4 XF1 ANNO 2020-2021

Provino n°	Data prelievo	Data schiacc.	risultati (N/mm2)		risultato prelievo (N/mm2)	Rm3	Ri ≥ Rck -3,5	Rm ≥ Rck +3,5	Rm15	SQm 15	Rm15 > Rck +1,48 SQm15	Rck reale		
			prov. 1	prov. 2										
138	11-gen-21	08-feb-21	70,60	70,70	70,65	69,55	positivo	positivo	69,25	0,7255	positivo	71,60	68,23	68,23
139	12-gen-21	09-feb-21	70,50	70,30	70,40	70,00	positivo	positivo	69,30	0,7785	positivo	71,60	68,21	68,21
140	13-gen-21	10-feb-21	70,30	69,70	70,00	70,35	positivo	positivo	69,45	0,6653	positivo	72,15	68,52	68,52
141	14-gen-21	11-feb-21	68,70	69,50	69,10	69,83	positivo	positivo	69,35	0,6741	positivo	72,15	68,41	68,41
142	15-gen-21	12-feb-21	68,50	70,50	69,50	69,53	positivo	positivo	69,42	0,6384	positivo	72,15	68,53	68,53
143	16-gen-21	13-feb-21	69,70	68,80	69,25	69,28	positivo	positivo	69,51	0,6253	positivo	72,15	68,63	68,63
144	18-gen-21	15-feb-21	70,20	70,50	70,35	69,70	positivo	positivo	69,59	0,5918	positivo	72,45	68,76	68,76
145	19-gen-21	16-feb-21	68,50	69,70	69,10	69,57	positivo	positivo	69,61	0,6173	positivo	72,45	68,74	68,74
146	20-gen-21	17-feb-21	70,70	70,60	70,65	70,03	positivo	positivo	69,65	0,6513	positivo	72,45	68,74	68,74
147	21-gen-21	18-feb-21	70,10	70,80	70,45	70,07	positivo	positivo	69,79	0,6109	positivo	72,60	68,93	68,93
148	22-gen-21	19-feb-21	68,30	68,60	68,45	69,85	positivo	positivo	69,68	0,7061	positivo	71,95	68,70	68,70
149	23-gen-21	20-feb-21	70,10	70,30	70,20	69,70	positivo	positivo	69,77	0,6894	positivo	71,95	68,81	68,81
150	25-gen-21	22-feb-21	69,50	68,70	69,10	69,25	positivo	positivo	69,78	0,7036	positivo	71,95	68,80	68,80
151	26-gen-21	23-feb-21	70,30	69,60	69,95	69,75	positivo	positivo	69,73	0,6874	positivo	71,95	68,77	68,77
152	27-gen-21	24-feb-21	68,90	70,90	69,90	69,65	positivo	positivo	69,69	0,6862	positivo	71,95	68,73	68,73
153	28-gen-21	25-feb-21	70,00	70,40	70,20	70,02	positivo	positivo	69,71	0,6775	positivo	71,95	68,76	68,76
154	29-gen-21	26-feb-21	70,60	70,50	70,55	70,22	positivo	positivo	69,82	0,6951	positivo	71,95	68,85	68,85
155	1-feb-21	01-mar-21	70,90	69,90	70,40	70,38	positivo	positivo	69,89	0,6626	positivo	71,95	68,96	68,96
156	2-feb-21	02-mar-21	69,20	70,30	69,75	70,23	positivo	positivo	69,93	0,6263	positivo	71,95	69,05	69,05
157	3-feb-21	03-mar-21	70,30	68,10	69,20	69,78	positivo	positivo	69,84	0,6278	positivo	71,95	68,96	68,96
158	4-feb-21	04-mar-21	71,00	68,10	69,55	69,50	positivo	positivo	69,87	0,4611	positivo	72,60	69,23	69,23
159	5-feb-21	05-mar-21	68,90	70,00	69,45	69,40	positivo	positivo	69,78	0,4639	positivo	72,60	69,13	69,13
160	6-feb-21	06-mar-21	68,10	70,40	69,25	69,42	positivo	positivo	69,69	0,4428	positivo	72,70	69,07	69,07
161	8-feb-21	08-mar-21	70,90	69,80	70,35	69,68	positivo	positivo	69,83	0,4700	positivo	72,70	69,18	69,18
162	9-feb-21	09-mar-21	70,10	70,70	70,40	70,00	positivo	positivo	69,85	0,4974	positivo	72,70	69,15	69,15
163	10-feb-21	10-mar-21	70,90	69,50	70,20	70,32	positivo	positivo	69,93	0,4974	positivo	72,70	69,24	69,24
164	11-feb-21	11-mar-21	68,40	69,20	68,80	69,80	positivo	positivo	69,85	0,5468	positivo	72,30	69,08	69,08
165	12-feb-21	12-mar-21	68,80	68,60	68,70	69,23	positivo	positivo	69,75	0,5771	positivo	72,20	68,95	68,95
166	17-feb-21	17-mar-21	68,80	69,90	69,35	68,95	positivo	positivo	69,69	0,5767	positivo	72,20	68,88	68,88
167	18-feb-21	18-mar-21	69,40	69,10	69,25	69,10	positivo	positivo	69,59	0,5741	positivo	72,20	68,78	68,78
168	19-feb-21	19-mar-21	69,20	70,10	69,65	69,42	positivo	positivo	69,53	0,5752	positivo	72,20	68,73	68,73
169	20-feb-21	20-mar-21	68,00	69,90	68,95	69,28	positivo	positivo	69,47	0,6020	positivo	72,20	68,63	68,63
170	22-feb-21	22-mar-21	69,90	68,50	69,20	69,27	positivo	positivo	69,47	0,6042	positivo	72,20	68,62	68,62
171	23-feb-21	23-mar-21	70,60	68,70	69,65	69,27	positivo	positivo	69,48	0,5367	positivo	72,20	68,73	68,73
172	24-feb-21	24-mar-21	69,10	68,10	68,60	69,15	positivo	positivo	69,41	0,4744	positivo	72,10	68,75	68,75
173	25-feb-21	25-mar-21	69,50	70,60	70,05	69,43	positivo	positivo	69,47	0,4451	positivo	72,10	68,85	68,85
174	26-feb-21	26-mar-21	68,20	70,70	69,45	69,37	positivo	positivo	69,40	0,4261	positivo	72,10	68,81	68,81
175	27-feb-21	27-mar-21	68,40	70,20	69,30	69,60	positivo	positivo	69,32	0,3791	positivo	72,10	68,79	68,79
176	1-mar-21	29-mar-21	69,00	68,30	68,65	69,13	positivo	positivo	69,20	0,4326	positivo	72,10	68,59	68,59
177	2-mar-21	30-mar-21	69,00	68,20	68,60	68,85	positivo	positivo	69,18	0,4779	positivo	72,10	68,52	68,52
178	3-mar-21	31-mar-21	69,50	68,90	69,20	68,82	positivo	positivo	69,22	0,4550	positivo	72,10	68,59	68,59
179	4-mar-21	01-apr-21	68,70	71,00	69,85	69,22	positivo	positivo	69,26	0,4911	positivo	72,10	68,57	68,57
180	5-mar-21	02-apr-21	70,00	69,30	69,65	69,57	positivo	positivo	69,29	0,5045	positivo	72,10	68,59	68,59
181	6-mar-21	03-apr-21	68,40	70,70	69,55	69,68	positivo	positivo	69,28	0,4984	positivo	72,10	68,59	68,59
182	8-mar-21	06-apr-21	68,30	68,00	68,15	69,12	positivo	positivo	69,22	0,5733	positivo	71,65	68,42	68,42
183	9-mar-21	06-apr-21	69,00	69,50	69,25	68,98	positivo	positivo	69,23	0,5075	positivo	71,65	68,52	68,52
184	10-mar-21	07-apr-21	69,90	68,60	69,25	68,88	positivo	positivo	69,20	0,4997	positivo	71,65	68,50	68,50
185	11-mar-21	08-apr-21	68,30	68,50	68,40	68,97	positivo	positivo	69,18	0,5429	positivo	71,65	68,42	68,42
186	15-mar-21	12-apr-21	69,80	70,90	70,35	69,33	positivo	positivo	69,20	0,6459	positivo	71,65	68,30	68,30
187	16-mar-21	13-apr-21	71,00	70,30	70,65	69,80	positivo	positivo	69,30	0,7342	positivo	71,65	68,27	68,27
188	17-mar-21	14-apr-21	69,00	68,40	68,70	69,90	positivo	positivo	69,25	0,7646	positivo	71,65	68,18	68,18
189	18-mar-21	15-apr-21	68,50	69,20	68,85	69,40	positivo	positivo	69,27	0,7620	positivo	71,65	68,20	68,20
190	19-mar-21	16-apr-21	69,60	69,60	69,60	69,05	positivo	positivo	69,34	0,7597	positivo	71,65	68,28	68,28
191	22-mar-21	19-apr-21	68,20	69,50	68,85	69,10	positivo	positivo	69,32	0,7634	positivo	71,65	68,25	68,25
192	23-mar-21	20-apr-21	69,00	68,90	68,95	69,13	positivo	positivo	69,25	0,6867	positivo	71,90	68,28	68,28
193	24-mar-21	21-apr-21	69,30	70,00	69,65	69,15	positivo	positivo	69,25	0,6951	positivo	71,90	68,27	68,27
194	25-mar-21	22-apr-21	68,10	69,30	68,70	69,10	positivo	positivo	69,18	0,7201	positivo	71,90	68,17	68,17
195	26-mar-21	23-apr-21	70,70	69,20	69,95	69,43	positivo	positivo	69,32	0,6820	positivo	72,20	68,36	68,36
196	27-mar-21	24-apr-21	69,90	68,00	68,95	69,20	positivo	positivo	69,30	0,6185	positivo	72,20	68,43	68,43
197	29-mar-21	26-apr-21	70,80	70,40	70,60	69,83	positivo	positivo	69,40	0,6075	positivo	72,20	68,55	68,55
198	30-mar-21	27-apr-21	70,40	68,50	69,45	69,67	positivo	positivo	69,48	0,5768	positivo	72,20	68,67	68,67
199	31-mar-21	28-apr-21	68,40	70,20	69,30	69,78	positivo	positivo	69,40	0,5527	positivo	72,20	68,63	68,63
200	1-apr-21	29-apr-21	68,90	69,20	69,05	69,27	positivo	positivo	69,28	0,5574	positivo	72,20	68,50	68,50
201	8-apr-21	06-mag-21	70,70	70,50	70,60	69,65	positivo	positivo	69,42	0,6427	positivo	72,20	68,52	68,52
202	9-apr-21	07-mag-21	68,20	70,80	69,50	69,72	positivo	positivo	69,47	0,6145	positivo	72,20	68,61	68,61
203	12-apr-21	10-mag-21	68,00	68,40	68,20	69,43	positivo	positivo	69,37	0,7383	positivo	71,70	68,33	68,33
204	13-apr-21	11-mag-21	69,70	69,30	69,50	69,07	positivo	positivo	69,42	0,6971	positivo	71,70	68,44	68,44

FOGLIO DI LAVORO - CONTROLLI TIPO A E B MIX C50 S4 XC4 XF1 ANNO 2020-2021

Provino n°	Data prelievo	Data schiacc.	risultati (N/mm2)		risultato prelievo (N/mm2)	Rm3	Ri ≥ Rck -3,5	Rm ≥ Rck +3,5	Rm15	SQm 15	Rm15 > Rck +1,48 SQm15	Rck reale		
			prov. 1	prov. 2										
205	14-apr-21	12-mag-21	70,70	69,70	70,20	69,30	positivo	positivo	69,51	0,7166	positivo	71,70	68,51	68,51
206	15-apr-21	13-mag-21	69,70	70,70	70,20	69,97	positivo	positivo	69,55	0,7127	positivo	71,70	68,56	68,56
207	16-apr-21	14-mag-21	69,50	68,60	69,05	69,82	positivo	positivo	69,58	0,6578	positivo	71,70	68,66	68,66
208	17-apr-21	15-mag-21	70,90	71,00	70,95	70,07	positivo	positivo	69,66	0,7866	positivo	71,70	68,56	68,56
209	19-apr-21	17-mag-21	70,90	68,80	69,85	69,95	positivo	positivo	69,73	0,7790	positivo	71,70	68,64	68,64
210	20-apr-21	18-mag-21	68,00	69,20	68,60	69,80	positivo	positivo	69,57	0,8274	positivo	71,70	68,41	68,41
211	21-apr-21	19-mag-21	69,10	70,40	69,75	69,40	positivo	positivo	69,60	0,7685	positivo	71,70	68,52	68,52
212	22-apr-21	20-mag-21	68,70	68,30	68,50	68,95	positivo	positivo	69,53	0,8346	positivo	71,70	68,37	68,37
213	23-apr-21	21-mag-21	68,10	69,40	68,75	69,00	positivo	positivo	69,51	0,7636	positivo	72,00	68,44	68,44
214	24-apr-21	22-mag-21	69,70	69,20	69,45	68,90	positivo	positivo	69,42	0,7639	positivo	72,00	68,35	68,35
215	26-apr-21	24-mag-21	69,20	71,00	70,10	69,43	positivo	positivo	69,47	0,7557	positivo	72,00	68,41	68,41
216	27-apr-21	25-mag-21	70,20	70,40	70,30	69,95	positivo	positivo	69,63	0,7652	positivo	72,00	68,56	68,56
217	28-apr-21	26-mag-21	69,90	68,30	69,10	69,83	positivo	positivo	69,60	0,7622	positivo	72,00	68,53	68,53
218	29-apr-21	27-mag-21	70,60	70,90	70,75	70,05	positivo	positivo	69,64	0,7267	positivo	72,00	68,62	68,62
219	30-apr-21	28-mag-21	68,50	68,70	68,60	69,48	positivo	positivo	69,52	0,7648	positivo	72,00	68,45	68,45
220	3-mag-21	31-mag-21	70,60	69,30	69,95	69,77	positivo	positivo	69,59	0,7319	positivo	72,00	68,56	68,56
221	4-mag-21	01-giu-21	68,90	69,00	68,95	69,17	positivo	positivo	69,43	0,7465	positivo	72,00	68,39	68,39
222	5-mag-21	03-giu-21	70,50	68,60	69,55	69,48	positivo	positivo	69,41	0,6768	positivo	72,10	68,46	68,46
223	6-mag-21	03-giu-21	68,40	68,20	68,30	68,93	positivo	positivo	69,39	0,7404	positivo	71,80	68,35	68,35
224	7-mag-21	04-giu-21	70,10	68,40	69,25	69,03	positivo	positivo	69,35	0,7443	positivo	71,80	68,31	68,31
225	10-mag-21	07-giu-21	70,70	70,50	70,60	69,38	positivo	positivo	69,51	0,7988	positivo	71,80	68,39	68,39
226	11-mag-21	08-giu-21	68,40	68,10	68,25	69,37	positivo	positivo	69,47	0,8382	positivo	71,75	68,30	68,30
227	12-mag-21	09-giu-21	69,40	69,80	69,60	69,48	positivo	positivo	69,48	0,8379	positivo	71,75	68,31	68,31
228	13-mag-21	10-giu-21	68,80	68,60	68,70	68,85	positivo	positivo	69,38	0,7202	positivo	71,75	68,37	68,37
229	14-mag-21	11-giu-21	70,90	69,40	70,15	69,48	positivo	positivo	69,37	0,7461	positivo	71,75	68,32	68,32
230	15-mag-21	12-giu-21	68,80	69,80	69,30	69,38	positivo	positivo	69,38	0,7170	positivo	71,75	68,38	68,38
231	17-mag-21	14-giu-21	70,30	68,60	69,45	69,63	positivo	positivo	69,28	0,7107	positivo	71,75	68,29	68,29
232	18-mag-21	15-giu-21	71,00	70,20	70,60	69,78	positivo	positivo	69,43	0,8085	positivo	71,75	68,30	68,30
233	19-mag-21	16-giu-21	68,40	70,30	69,35	69,80	positivo	positivo	69,39	0,7195	positivo	71,75	68,38	68,38
234	20-mag-21	17-giu-21	69,80	70,50	70,15	70,03	positivo	positivo	69,48	0,7355	positivo	71,75	68,45	68,45
235	21-mag-21	18-giu-21	69,50	70,70	70,10	69,87	positivo	positivo	69,52	0,6819	positivo	71,75	68,57	68,57
236	22-mag-21	19-giu-21	68,20	68,00	68,10	69,45	positivo	positivo	69,51	0,7117	positivo	71,60	68,51	68,51
237	24-mag-21	21-giu-21	69,60	70,90	70,25	69,48	positivo	positivo	69,58	0,7423	positivo	71,60	68,55	68,55
238	25-mag-21	22-giu-21	70,50	70,20	70,35	69,57	positivo	positivo	69,57	0,7029	positivo	71,60	68,58	68,58
239	26-mag-21	23-giu-21	69,20	68,90	69,05	69,88	positivo	positivo	69,63	0,7222	positivo	71,60	68,62	68,62
240	27-mag-21	24-giu-21	70,80	68,00	69,40	69,60	positivo	positivo	69,61	0,7177	positivo	71,60	68,61	68,61
241	28-mag-21	25-giu-21	69,00	70,10	69,55	69,33	positivo	positivo	69,68	0,7151	positivo	71,60	68,68	68,68
242	29-mag-21	26-giu-21	69,50	70,80	70,15	69,70	positivo	positivo	69,68	0,6691	positivo	71,60	68,74	68,74
243	31-mag-21	28-giu-21	69,00	70,20	69,60	69,77	positivo	positivo	69,70	0,6623	positivo	71,60	68,77	68,77
244	1-giu-21	29-giu-21	68,70	69,20	68,95	69,57	positivo	positivo	69,66	0,6731	positivo	71,60	68,72	68,72
245	3-giu-21	01-lug-21	68,90	69,70	69,30	69,28	positivo	positivo	69,56	0,6501	positivo	71,60	68,65	68,65
246	4-giu-21	02-lug-21	68,70	70,20	69,45	69,23	positivo	positivo	69,57	0,4655	positivo	72,45	68,92	68,92
247	5-giu-21	03-giu-21	68,20	69,80	69,00	69,25	positivo	positivo	69,48	0,4428	positivo	72,45	68,86	68,86
248	7-giu-21	05-giu-21	69,10	68,00	68,55	69,00	positivo	positivo	69,36	0,4177	positivo	72,05	68,78	68,78
249	8-giu-21	06-apr-21	68,10	69,70	68,90	68,82	positivo	positivo	69,42	0,4290	positivo	72,05	68,82	68,82
250	9-giu-21	07-lug-21	68,80	70,00	69,40	68,95	positivo	positivo	69,36	0,4290	positivo	72,05	68,76	68,76
251	10-giu-21	08-lug-21	70,70	70,80	70,75	69,68	positivo	positivo	69,39	0,6142	positivo	72,05	68,53	68,53
252	11-giu-21	09-lug-21	68,70	69,30	69,00	69,72	positivo	positivo	69,38	0,5700	positivo	72,05	68,59	68,59
253	12-giu-21	10-lug-21	68,00	68,40	68,20	69,32	positivo	positivo	69,29	0,6438	positivo	71,70	68,39	68,39
254	14-giu-21	12-lug-21	70,90	69,90	70,40	69,20	positivo	positivo	69,36	0,7387	positivo	71,70	68,32	68,32
255	15-giu-21	13-lug-21	68,60	70,60	69,60	69,40	positivo	positivo	69,32	0,7444	positivo	71,70	68,27	68,27
256	16-giu-21	14-lug-21	70,50	70,00	70,25	70,08	positivo	positivo	69,37	0,7948	positivo	71,70	68,25	68,25
257	17-giu-21	15-lug-21	68,00	68,90	68,45	69,43	positivo	positivo	69,33	0,8387	positivo	71,70	68,15	68,15
258	18-giu-21	16-lug-21	70,00	68,30	69,15	69,28	positivo	positivo	69,32	0,7999	positivo	71,70	68,20	68,20
259	19-giu-21	17-lug-21	68,80	71,00	69,90	69,17	positivo	positivo	69,35	0,7924	positivo	71,70	68,24	68,24
260	21-giu-21	19-lug-21	70,80	68,90	69,85	69,63	positivo	positivo	69,42	0,7976	positivo	71,70	68,30	68,30
261	22-giu-21	20-lug-21	71,00	70,20	70,60	70,12	positivo	positivo	69,57	0,7761	positivo	71,70	68,49	68,49
262	23-giu-21	21-lug-21	70,90	70,00	70,45	70,30	positivo	positivo	69,69	0,7969	positivo	71,70	68,58	68,58
263	24-giu-21	22-lug-21	69,10	69,00	69,05	70,03	positivo	positivo	69,67	0,6690	positivo	71,95	68,73	68,73
264	25-giu-21	23-lug-21	70,20	70,30	70,25	69,92	positivo	positivo	69,63	0,6563	positivo	71,95	68,71	68,71
265	26-giu-21	24-lug-21	69,70	68,00	68,85	69,38	positivo	positivo	69,62	0,7104	positivo	71,95	68,62	68,62
266	28-giu-21	26-lug-21	68,40	68,80	68,60	69,23	positivo	positivo	69,65	0,7493	positivo	71,95	68,60	68,60
267	29-giu-21	27-lug-21	70,00	70,60	70,30	69,25	positivo	positivo	69,64	0,6896	positivo	72,10	68,67	68,67
268	30-giu-21	28-lug-21	69,90	69,50	69,70	69,53	positivo	positivo	69,65	0,6650	positivo	72,10	68,72	68,72
269	1-lug-21	29-lug-21	71,00	70,00	70,50	70,17	positivo	positivo	69,67	0,7014	positivo	72,10	68,68	68,68
270	2-lug-21	30-lug-21	70,50	70,10	70,30	70,17	positivo	positivo	69,81	0,7165	positivo	72,10	68,80	68,80
271	3-lug-21	31-lug-21	69,50	70,10	69,80	70,20	positivo	positivo	69,86	0,6728	positivo	72,10	68,92	68,92

FOGLIO DI LAVORO - CONTROLLI TIPO A E B MIX C50 S4 XC4 XF1 ANNO 2020-2021

Provino n°	Data prelievo	Data schiacc.	risultati (N/mm2)		risultato prelievo (N/mm2)	Rm3	Ri ≥ Rck -3,5	Rm ≥ Rck +3,5	Rm15	SQm 15	Rm15 > Rck +1,48 SQm15	Rck reale		
			prov. 1	prov. 2										
272	5-lug-21	03-giu-21	70,70	69,00	69,85	69,98	positivo	positivo	69,85	0,6361	positivo	72,10	68,96	68,96
273	6-lug-21	03-ago-21	68,60	69,00	68,80	69,48	positivo	positivo	69,77	0,6661	positivo	72,10	68,84	68,84
274	7-lug-21	04-ago-21	70,80	70,90	70,85	69,83	positivo	positivo	69,79	0,7367	positivo	72,10	68,76	68,76
275	8-lug-21	06-apr-21	70,20	70,50	70,35	70,00	positivo	positivo	69,78	0,6883	positivo	72,10	68,82	68,82
276	9-lug-21	06-ago-21	70,50	70,90	70,70	70,63	positivo	positivo	69,91	0,5679	positivo	72,30	69,12	69,12
277	10-lug-21	07-ago-21	69,80	69,10	69,45	70,17	positivo	positivo	69,85	0,5967	positivo	72,30	69,01	69,01
278	12-lug-21	09-ago-21	68,60	68,10	68,35	69,50	positivo	positivo	69,81	0,7805	positivo	71,85	68,72	68,72
279	13-lug-21	10-ago-21	68,30	70,00	69,15	68,98	positivo	positivo	69,85	0,7810	positivo	71,85	68,76	68,76
280	14-lug-21	11-ago-21	69,90	69,60	69,75	69,08	positivo	positivo	69,81	0,7601	positivo	71,85	68,75	68,75
281	15-lug-21	12-ago-21	69,10	68,80	68,95	69,28	positivo	positivo	69,75	0,7916	positivo	71,85	68,65	68,65
282	16-lug-21	13-ago-21	69,80	68,40	69,10	69,27	positivo	positivo	69,65	0,8017	positivo	71,85	68,52	68,52
283	17-lug-21	14-ago-21	70,10	71,00	70,55	69,53	positivo	positivo	69,67	0,8109	positivo	71,85	68,53	68,53
284	19-lug-21	16-ago-21	70,20	68,30	69,25	69,63	positivo	positivo	69,62	0,7255	positivo	71,85	68,61	68,61
285	20-lug-21	17-ago-21	68,20	69,20	68,70	69,50	positivo	positivo	69,53	0,7147	positivo	71,85	68,53	68,53
286	21-lug-21	18-ago-21	70,10	69,00	69,55	69,17	positivo	positivo	69,59	0,5741	positivo	71,85	68,79	68,79
287	22-lug-21	19-ago-21	71,00	69,00	70,00	69,42	positivo	positivo	69,53	0,6128	positivo	71,85	68,67	68,67
288	23-lug-21	20-ago-21	70,00	70,40	70,20	69,92	positivo	positivo	69,52	0,5649	positivo	72,20	68,72	68,72
289	24-lug-21	21-ago-21	69,20	68,00	68,60	69,60	positivo	positivo	69,35	0,6221	positivo	72,10	68,48	68,48
290	26-lug-21	23-ago-21	70,10	71,00	70,55	69,78	positivo	positivo	69,44	0,7002	positivo	72,10	68,46	68,46
291	27-lug-21	24-ago-21	69,50	69,50	69,50	69,55	positivo	positivo	69,53	0,6723	positivo	72,10	68,59	68,59
292	28-lug-21	25-ago-21	68,90	68,70	68,80	69,62	positivo	positivo	69,50	0,7001	positivo	72,10	68,52	68,52
293	29-lug-21	26-ago-21	68,60	70,60	69,60	69,30	positivo	positivo	69,49	0,6206	positivo	72,10	68,62	68,62
294	30-lug-21	27-ago-21	69,20	70,20	69,70	69,37	positivo	positivo	69,55	0,6190	positivo	72,10	68,68	68,68
295	31-lug-21	28-ago-21	69,80	69,20	69,50	69,60	positivo	positivo	69,58	0,5563	positivo	72,10	68,80	68,80
296	4-ago-21	01-set-21	68,50	68,00	68,25	69,15	positivo	positivo	69,40	0,6889	positivo	71,75	68,44	68,44
297	5-ago-21	03-giu-21	70,90	70,40	70,65	69,47	positivo	positivo	69,51	0,7626	positivo	71,75	68,44	68,44
298	6-ago-21	03-set-21	68,90	70,10	69,50	69,47	positivo	positivo	69,57	0,7297	positivo	71,75	68,55	68,55
299	7-ago-21	04-set-21	69,10	68,20	68,65	69,60	positivo	positivo	69,50	0,7239	positivo	71,75	68,49	68,49
300	9-ago-21	06-set-21	69,30	70,00	69,65	69,27	positivo	positivo	69,47	0,6345	positivo	71,75	68,58	68,58
301	10-ago-21	07-set-21	69,90	69,10	69,50	69,27	positivo	positivo	69,42	0,6345	positivo	71,75	68,53	68,53
302	11-ago-21	08-set-21	68,50	70,20	69,35	69,50	positivo	positivo	69,48	0,6050	positivo	71,75	68,63	68,63
303	12-ago-21	09-set-21	68,80	69,00	68,90	69,25	positivo	positivo	69,35	0,6221	positivo	71,75	68,48	68,48
304	24-ago-21	21-set-21	70,30	70,00	70,15	69,47	positivo	positivo	69,40	0,6598	positivo	71,75	68,48	68,48
305	25-ago-21	22-set-21	69,20	68,40	68,80	69,28	positivo	positivo	69,40	0,6833	positivo	71,75	68,44	68,44
306	26-ago-21	23-set-21	71,00	69,60	70,30	69,75	positivo	positivo	69,45	0,6311	positivo	72,15	68,57	68,57