

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA

Via dei Mille, 270 - 98122 – Messina

Rif. 0367591.01-06-2022

Protocollo n. 11279 del 27.6.2022

ANAS Gruppo FS Italiane

Anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

e p. c. **Comune di Novara di Sicilia (ME)**

protocollocomunenovaradisicilia@pec.it

Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME)

protocollo@pec.comunedimazzarrasantandrea.me.it

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

Sede

OGGETTO: Conferenza dei Servizi del 29/06/2022

- **Lavori** Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Convenzione tra Città Metropolitana di Messina e ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia. Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed ammodernamento della Strada Statale n. 185 di "Sella Mandrazzi" nel tratto compreso tra i Comuni di Mazzarrà Sant'Andrea e Novara di Sicilia (cod. PPM SIMSCT00383).
- **Ditta:** Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Struttura Territoriale Sicilia Area Gestione Rete Catania.

Si riscontra la nota in riferimento, acquisita con protocollo n. 9675/AdB del 03/06/2022, con la quale la Società in indirizzo ha convocato la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza sui lavori in oggetto.

Dall'esame degli elaborati progettuali, scaricati dal sito di condivisione indicato nella suddetta nota, si rappresenta quanto segue.

Aspetti relativi alla compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.A. del PAI.

L'area in esame ricade nell'ambito del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del T.te Mazzarrà (010), approvato con D.P.Reg. n. 88 del 27/03/2007 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007.

I tratti di S.S.185 oggetto dei lavori interferiscono con le seguenti aree censite nel P.A.I. vigente:

010-5MZ-028 areale di pericolosità *molto elevato* P4 del dissesto per *crolli*;

010-5MZ-030, areale di pericolosità *molto elevato* P4 del dissesto per *crolli*;

010-5MZ-031, areale di pericolosità *molto elevato* P4 del dissesto per *crolli*;

010-5NO-128 frana di *scorrimento* con pericolosità *elevata* P3.

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Messina) - Sede di Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

Funzionario: Ing. Pietro Esposito - tel. 3316568422 - e-mail: pietro.esposito@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it*; pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*

La disciplina delle aree a pericolosità è regolamentata dalle Norme di Attuazione del P.A.I. approvate con D.P.Reg. n. 9/AdB del 06/05/2021; secondo l'art. 21.3.h gli interventi in progetto, sono subordinati alla verifica di compatibilità prevista dall'art. 17.

Si rileva che non è stata affrontata la valutazione della pericolosità derivante da crolli nelle soluzioni progettuali per il superamento delle criticità nei tratti oggetto di intervento.

Aspetti relativi al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.

Non risultano rappresentati i corpi idrici recettori delle acque regimentate tramite le opere idrauliche di convogliamento previste in progetto.

Per quanto sopra esposto si sospende il giudizio sulla compatibilità dei lavori in progetto, rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità di Bacino alla proposizione di:

- 1- soluzioni progettuali o accorgimenti tecnici tali da garantire le condizioni di sicurezza e mitigazione del rischio di crolli, così da giustificarne la compatibilità con il contesto idrogeologico mediante uno studio di dettaglio redatto secondo le indicazioni contenute nell'Appendice B.3 e nell'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- 2- integrazione dello studio idraulico con identificazione dei corpi idrici recettori posti a valle dei tombini oggetto di intervento e valutazione della loro funzionalità idraulica al fine di verificarne la compatibilità allo scarico.


Il Funzionario
Pietro Esposito

Il Funzionario
Giuseppe Rago
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/93

Il Dirigente del Servizio 7
Rosario Celi